


OZNACZENIA:

- podgrzewacz wpustu dachowego 30W/230V
- iglica kominowa Al Fi=16mm h=1,5 m
- zwody pionowe FeZn h=2,0 m
- złącza kontrolne (śrubowe) montowane w obudowach PVC na wysok. h=0,4m nad poziomem gruntu
- zwody poziome FeZn Φ8mm
- uziom fundamentowy FeZn 50x4mm
- przewody odprowadzające FeZn 30x4mm
- zesp. anten RTV SAT+DVB-T
- ochrona przepięciowa przew. sygn. RTV SAT+DVB-T
- koryto kablowe FeZn 100x50 mm

Jedn. projektowa:
Pracownia Architektoniczna
DAR - PROJEKT
ul. Biznesowa 226-600 Radom
tel./fax: 483853864email: darprojekt@o2.pl

Inwestor:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Radomsku Sp. z o.o.
97-500 Radomsko ul. Kościuszki 12a

Nazwa opracowania:
budynek mieszkalny wielorodzinny nr 6
w Radomsku ul. Sadowej
obr. 0015-15, działka nr ewid. 285/20

| | |
|---|---|
| Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE | Stadium projektu: P.W. |
| Projektant: mgr inż.Stanisław Nitek RINB-VI-U 7342/75/98 | |
| Opracował: | |
| Sprawdził: inż. Piotr Gralewski UAN-II K-8386/RA/43/85 | |
| Treść rysunku: ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INSTALACJI ODGROMOWEJ- RZUT DACHU | |
| Data: 08.2019 | Skala: 1:100 |
| Nr rysunku: E.3.1 | |

Projekt chroniony prawem autorskim.